Registriernummer: 01

Feuerwehrfläche ständig freihalten

Unterflur - Dieseltank 20.000 l

Feuerwehrfläche ständig freihalten

in Ebene -1:
Notstromaggregate zzgl. Dieseltank 8590 l
Diesel 300 kVA + 200 l Diesel
Diesel 800 kVA + 200 l Diesel

in Ebene -1:
Traforäume

Kälteanlage

in Ebene -1:
Hausanschlussraum
Erdgas + Trinkwasser
G W

Feuerwehrfläche ständig freihalten

Gas-Druckregel-Station am Parkhaus G

TH7 TH5 TH6 TH4 TH3 TH1 TH2

-1+E+2 -1+E+2 -1+E+3 AZ +4 AZ AZ -1+E+2

E+1 Parkhaus

Feuerwehrfläche ständig freihalten

Feuerwehrfläche ständig freihalten

FAT FBF i

FSK FSE

Feuerwehrfläche ständig freihalten

NORDEN

20 m

20 m

Klinikum

Übersichtsplan

Stand: 18.03.2008

TÜV SÜD Life Service GmbH
Dipl.-Ing.(FH) J. Donath
Drescherhäuser 5d
01159 Dresden

TÜV SÜD Life Service